

监 理 联 系 单

工程名称:淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号:TJGF-LXD-10

致:上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由:保证线路电缆的安装质量。

内容:光伏区域线路电缆开始进行安装,要保证安装质量。

- 1、施工方要按设计图纸施工。
- 2、安装前,要对作业人员进行技术、安全交底。
- 3、安装位置要符合设计要求。
- 4、电缆线路施工应符合 GB50168,布线应符合 GB50311 的相关规定。
- 5、通信电缆及光缆应符合国家现行标准。
- 6、架空线路施工应符合 GB50173 的规定。

项目监理机构
专业监理工程师:

