

监 理 联 系 单

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-LXD-11

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由: 保证电气二次系统的安装质量。

内容: 光伏区域内电气二次系统开始进行安装, 要保证安装质量。

- 1、施工方要按设计图纸施工。
- 2、安装前, 要对作业人员进行技术、安全交底。
- 3、安装位置要符合设计要求。
- 4、二次系统元器件应符合 GB50171 及制造厂的专门规定。
- 5、调度通信设备、综合自动化及远动设备应有专业技术人员或厂家服务人员进行安装或指导安装。
- 6、二次回路接线应符合 GB50171 的规定。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

