

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目 编号: 002


致: 常州合天电力工程有限公司
抄送: 江苏东方赛拉弗电力发展有限公司

事由: 关于施工过程中部分遗漏

内容:

在施工过程中发现在有玻璃顶处现场有两个柱点的防水未做处理加工, 在 A6 区新增的一个水泥基础点需要后期的加工处理及完善, 为了能够顺利的进行后期的施工进度, 请你部尽快将这部分完善。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年3月25日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

