

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号： 002

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：混凝土浇筑

内容：

我方人员在你单位施工中发现以下问题：

- 1、对于基坑深度超过 2.5m 的要做好相应安全保护
- 2、成品保护不到位。浇混凝土时地脚螺栓没有保护到位
- 3、浇筑准备不足，浇筑时间过长

要求你方下次混凝土浇筑时，做好以上问题的处理。如若任出现以上情况，我方将进行处罚。



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。