

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路

工程编号：008

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 35kV 线路接地材质

内容：

经业主、监理现场检查及核对图纸发现，你方所用接地地埋的材料为普通圆钢，该材料易生锈腐蚀，现业主监理建议你方及时和设计沟通确定材质是否有影响。请于 6 月 29 号前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 06 月 29 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。