

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路

编号：014

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 35kV 线路施工

内容：

工程接近并网时间节点，贵方仍有下列重要工作仍未完成：

- 1、35kV 线路树障排查、清除；
- 2、35kV 线路接地电阻测试；
- 3、35kV 线路线路防护标识标牌。

现业主、监理要求贵方尽快安排上述工作，以免影响项目按时并网，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。