

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号：016

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 C8 基础护坡

内容：

经业主、监理现场巡视检查发现，C8 基础边坡距离小于 1m 存在安全隐患。经核对设计图纸，图纸未设计护坡，为保证安全请设计院根据现场情况增加护坡。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。