

GFDZJBM07 : 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM07-SL-01

致: 山东晟天钢构有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工安全、资料等相关事宜

内容: 1、近日我监理检查现场,发现你方现场安全措施防护不到位,部分人员高处作业未戴安全帽,现场用电存在安全隐患,针对此类事宜,要求你方立即整改,并对现场施工人员做安全三级培训教育;
2、要求你方立即上报专项施工方案、施工进度计划等相关工程资料。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 张武

日期: 2017 年 3 月 16 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。