

监理工作联系单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHDZH-002

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于屋顶组件、支架安装事宜

内容: 经监理单位检查发现, 贵单位在屋顶支架安装、组件安装、组件插头的固定存在问题; 组件安装、导轨安装螺丝固定不牢靠, 插头固定位置不正确, 组件接地双磁垫片未安装; 对上述存在的问题, 要求贵单位立即整改; 对于产生的责任由贵单位全部承担。

项目监理机构 (章)

总监理工程师: 

日

期: 2017.05.31

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

