

监理工作联系单

工程名称：安吉弘扬太阳能 6.1MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHDZH-004

致：温州埃菲生新能源开发有限公司（单位）

主题：关于峰晖电缆沟开挖事宜

内容：经监理单位检查发现，贵单位在峰晖厂区电缆沟施工过程中存在问题；峰晖电缆沟开挖深度不符合规范要求；主干道电缆沟预埋管要用钢管；对上述存在的问题，要求贵单位立即整改；产生的责任由贵单位全部承担。

项目监理机构（章）

总监理工程师

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

