

监理工作联系单

工程名称:安吉弘扬太阳能 6.1MW 屋顶分布式光伏发电项目编号:AJHY-LXD-006

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于夏华、恒盛电缆沟开挖事宜。

内容: 经监理单位检查发现, 贵单位在夏华、恒盛电缆沟开挖施工过程中存在问题; 电缆沟开挖深度不符合规范要求; 对上述存在的问题, 要求贵单位立即整改; 产生的责任由贵单位全部承担。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

