

监理工作联系单

工程名称:安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:AJHY-LXD-007

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于盛洲电缆沟开挖、安全事宜。

内容: 经监理单位检查发现, 贵单位在盛洲电缆沟开挖施工过程中存在问题; 电缆沟开挖深度太浅不符合规范要求; 规范要求电缆表面距地面的距离不应小于 0.7m; 工人高空作业中安全措施不到位; 对上述存在的问题, 要求贵单位立即整改; 产生的责任由贵单位全部承担。

项目监理机构 (章)

总监理工程师

日

期



附图



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建