

监理工作联系单

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶2.70MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-XH-LX-001

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：组件堆放不合格

内容：

监理方现场巡查发现现场组件堆放不合格，存在组件倾倒，损伤等安全隐患。
现要求你单位尽快对组件堆放进行整改。若后续发生组件损伤等安全隐患，由此造成的一切后果责任由你单位自行负责。

监理项目部（章）

现场负责人：刘瑞杰

日期：2017年8月12日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建