

监理工作联系单

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-LX-03

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由: 防治现场施工安全、消防事宜

内容:

为防治施工现场火灾隐患, 现对你单位提出以下要求:

- 1、建立健全安全防火责任制和规章制度, 责任到位。委派专职人员进行安全巡查, 及时发现和排除各种安全隐患, 杜绝安全事故的发生。
- 2、科学、合理地规划施工现场材料堆放区、设备堆放区、施工人员住宿区, 对施工明火作业区、可燃材料堆放区等设置防火警示标志。
- 3、对施工人员进行消防安全教育, 提高施工人员消防安全意识。
- 4、规范施工现场临时用电, 不得私拉乱接、保证接线缆合格、搭接规范并安排专人定期进行检查、维护。
- 5、现场施工安全管理务必严格按照《施工安全管理及风险控制方案》进行管控。

监理项目部

现场负责人: 华彩

日期: 2017年9月10日



本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建