

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号: TWTM-JLLXD-017

致: 四川汇安能通科技有限公司

事由: 关于你单位施工中存在的质量、安全的相关事宜。

经监理巡视发现, 你单位在施工过程中仍然存在以下问题:

- 1、厂区内所有接地未做标识、标记;
- 2、厂区内所有箱变护栏未做接地;
- 3、厂区内通讯柜及监控设备未做接地;

鉴于上述原因, 监理作如下要求:

- 1、及时对不符合要求的相关部位进行整改;
- 2、每一个分项安装工程开始之前, 应加强对工人的技术交底工作, 严格按照验收规范组织施工;
- 3、对不符合要求、图纸有问题的, 应及时通知甲方及时协调处理;
- 4、合理组织施工工序, 集中完成一个区, 交付验收一个区, 以免影响电气安装施工。

为保证工程质量, 加强现场监管工作, 建议你单位协助监督督促、及时落实上述事宜。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 陈海

日期: 2017 年 8 月 26 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。