

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-009

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：支架安装质量缺陷整改及要求

内容：

2017年5月10日，监理部在对光伏方阵1号塘、19号塘支架安装质量检查过程中发现，存在同组支架安装，梁标高及立柱面偏差超标现象，不符合GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》要求。总包单位已按要求当日进行了整改。

在接下来的光伏方阵支架安装过程中，要求总包单位严格按照设计及GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》标准进行施工！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 

日期：2017年5月11日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存1份。