

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0008

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于高空作业施工现场安全问题相关事宜

内容:

监理在施工现场巡检中发现, 屋顶光伏组件堆放过多和集中, 这样易发生屋面钢结构变型或坍塌, 存在安全隐患。要求总承包单位及时进行整改, 按设计要求“施工中屋面不应出现堆载和大量人员聚集情况, 屋面组件铺设采用对称方式”。确保施工安全。(附图)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李秋斌

日期: 2017年5月10日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

