

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0014

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于箱变环网接地相关事宜

内容:

监理在巡视过程中发现,箱变环网接地若有类似现象(如图),要将其预留出来,动火票办下来再进行焊接。作为箱变环网接地关系到设备和人身安全,切勿弄虚作假。报有侥幸心理,将承担一切后果。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2017年5月12日



注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

