

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0015

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于箱变环网接地与光伏阵列区接地相关事宜

内容:

- 1、关于箱变环网接地与光伏阵列区接地施工方案, 必须符合设计图纸要求, 目前现场情况缺失这一环节。
- 2、电气试验人员必须提供有效证件, 人证合一。
- 3、现检测的 20#、23#、24#、25#、26#、27#箱变环网接地引上点, 与设计要求不符, 应拿出具体处理方案, 消缺后, 再进行检测。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年6月28日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。