

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0016


致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于高压电缆、变压器试验相关事宜

内容:

- 一、电气试验人员无特种操作证, 所有结果作无效处理。
- 二、电气试验结果无机打票或手写票, 作无效处理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 6 月 3 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。