

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0019

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于现场质量事宜

内容:

监理在汽修区屋面巡视中发现: 部分组件有划痕现象, 要求施工单位立即整改。自验合格后, 报于监理项目部复查。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 10 月 9 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

