

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0023

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于电缆桥架工艺相关事宜

内容:

监理在巡视现场中发现: 你公司在 9#箱变引下桥架盖板作业中, 盖板工艺不规范 (附图)。

建议用包箍形式处理, 材料可以使用 30 或 40 镀锌扁钢, 用螺丝卡紧, 或再考虑更好的方法。其它区域存在类似现象, 都予以整理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 6 月 28 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

