

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0026

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于现场安全事宜

内容:

监理在巡视现场中发现: 做检修通道的施工人员没有带安全帽且有吸烟现象, 存在安全隐患 (附图 1)。要求你公司立即整改, 确保安全。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐冬平

日期: 2017 年 7 月 5 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

图 1

