

## GFDZJBM07: 监理工作联系单

### 监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0029

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于钢结构加固现场安全事宜

内容:

由于你公司承建的钢结构项目工程已全面施工,而有关安全方面的措施还未全面落实到位,现要求你公司严格按照以下要求执行:

- 1、严格按照国家规范条例执行,将氧气瓶及临时用电安全操作规程落实到位;
- 2、专职安全员每日要在班前交待安全事项,施工过程中不断巡查是否有安全隐患,班后对施工用电及生活用电要进行安全检查并记录;
- 3、凡是未佩戴安全帽的人员不得进入施工现场;
- 4、对施工现场的外电线路要求设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐文平

日期: 2017年8月1日

注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。