

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0031

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于钢结构加固安全相关事宜

内容:

你公司承建的钢结构加固工程已全面施工, 而有关安全方面的措施还未全面落实到位, 现要求你公司严格按照以下要求执行:

- 1、钢结构加固现场用到的升降机未经检测合格, 严禁使用;
- 2、焊工无焊工资质证书严禁上岗操作。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐文平

日期: 2017 年 8 月 3 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。