

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0005

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于钢结构加固现场安全问题相关事宜

内容:

现场材料堆放凌乱; 无任何消防措施; 警示牌设置少, 未能达到警示作用。(附图)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 6 月 22 日



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

