

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0007

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于施工现场安全问题相关事宜

内容:

- 1、竹梯要每天一贯检查,发现开裂、质变,马上更换。
- 2、随时关注登高人员身心健康,状况较差人员严禁登高。
- 3、组件包装物料,要及时清理,做到工完、料尽、场地清。
- 4、严禁作业人员负重上下竹梯。
- 5、起重作业时,必须设立警戒线,以提示周围行人和车辆。
- 6、起重作业时,现场必须要有专人监护和指挥。
- 7、无女儿墙的屋面的临边防护网要及时修复。(附图 1)
- 8、严禁光伏组件在屋面上集中堆放,要做到及时分散。

(附图 2)

- 9、屋顶施工的区域周围要及时设置警示标牌。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 索庆斌

日期: 2017 年 5 月 1 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

