

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0006

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于土建现场安全问题相关事宜

内容:

箱变预埋槽钢底架, 没有固定拉结筋, 焊缝不做防锈处理。  
工艺存在严重不足, 必须立即整改。(附图)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 11 月 24 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

