

监理工作联系单

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHDL-YLYY-004

致: 河北筑能工程技术有限公司项目部

事由

关于桥架支墩问题

内容

1、现场巡视发现你单位施工的桥架支墩于图纸设计不符,现场未见工程变更联系单及设计出具的变更图纸,至此我单位对贵公司施工的桥架支墩无图纸根据检查验收,无法证明其施工质量,不予验收通过及下道工序施工,为此请施工及时沟通设计出具变更图纸确保工程进度及质量;

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 靳建峰

日期: 2015年5月30日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。