

监理工作联系单

工程名称：河南省华顺华源新能源 8 兆瓦分布式发电项目

编号：001

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于厂房屋面光伏组件安装现场施工人员踩踏组件事宜。

内容：

在 4# 厂房屋面进行巡视检查时发现现场施工人员直接对光伏组件进行踩踏和按压，现场多次警告不听劝阻，野蛮施工。为保证施工安装质量，针对该问题，现我方根据甲方要求责令罚款 2000 元整，直接从工程款中扣除，踩踏过的组件尽快拆除更换，要求你单位加强现场施工人员安全文明施工知识培训教育，以示警戒。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2022 年 5 月 6 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:河南华顺华源新能源8MW分
布式发电项目

施工部位:4#厂房屋面光伏组件安装

当前日期:2017年5月06日

2017/05/06



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:河南华顺华源新能源8MW分
布式发电项目

施工部位:4#厂房屋面光伏组件安装

当前日期:2017年5月06日

2017/05/06