

工作联系回复单

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号：006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 006 的监理工作联系单，关于入网主电缆过路未采取保护问题事宜，我方已要求山西六建施工方按照要求将过路电缆穿管处理。



发文单位 (盖章)

负责人 (签字)



2017年07月02日