

监理工作联系单

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：JXM6-006

致：特变电工湖南工程有限公司

事由：关于现场成品材料进场卸车的相关事宜

内容：

我方监理在现场巡检中发现贵公司在现场材料卸货过程中，将散装的材料直接在车上向地下抛扔，这可能存在造成原材料变形、损坏，由此给后期安装带来不便；

鉴于上述问题要求你单位对成品材料保护工作要提高认识，加强成品材料保护管理，杜绝不良行为再发生，材料进场后要按规格、型号、长短尺寸分开堆放，堆放要整齐，设专人保管和看护。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘生发

日期：2017年4月2日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。