

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-15

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 汇流箱进线安装问题

内容:

1、北区汇流箱进线安装不规范, 进线管要保证横平竖直, 要求施工方严格按照监理工作联系单 CZGF-14 中提供的模板进行安装。

后附照片:

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师

日

期: 2017年5月16

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

