

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-27

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场施工质量及材料保护问题

内容:

场区剩余 6MW 东半部分:

- 1、组件安装时固定压块的螺丝未装弹簧垫、平垫。
- 2、场区 4 平方线用拖拉机转运时, 部分电缆被损坏, 导线裸露在外。
- 3、后续施工单位采购材料必须及时报验, 并后附合格证、出厂检验报告等质量证明文件。

后附照片:

项目监理单位(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵毅

日期: 2017.10.07

填报说明:

本表一式____份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。

