

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏发电项目

编号: CZGF--29

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司

事由: 关于最后 2MW 安装质量的要求

内容: 为了保证最后 2MW 安装支架在保证质量的前提下顺利完工, 我监理方在现场巡视时发现, 柱头焊接存在焊接不牢等质量问题, 将影响支架牢固防风等安全问题。现要求施工方整改, 保证焊接质量。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张现状

日期: 2017 年 11 月 1 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。



由 扫描全能王 扫描创建

