

监理工作联系单

表号: B-3

编号: CZGF-04

工程名称: 安徽池州瑞升 20MW 并网光伏电站工程

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 关于桩顶连接件焊接事宜

内容:

1、要求施工单位焊接桩顶连接件要严格按照设计图纸、技术规范施工,连接件要双面焊、焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

2 对于已焊好的连接件要做好防腐处理、防腐涂料规格、性能应符合现行国家产品标准和技术要求。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日 期:



填报说明:

本表一式____份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。