


工程联系单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目编号：SGTP-2017-059-006

事由	关于晶硅组件进场分批次测试事宜	签收人姓名及时间	
致：<u>山东海之晟能源工程施工项目部</u> 从 4 月 25 日起光伏组件已陆续进场，根据系统集成事业部作业指导书要求，“组件运至现场后，由项目部协助第三方检测机构，按每批次随机抽取 1% 的组件作为样品进行 EL 测试，组件隐裂比例控制在 1% 以内，隐裂比例超出 1% 该批次组件拒收。 因此，我监理站建议项目部尽快组织第三方检测机构进场检测。  发文单位（章）：<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 项目负责人（签字）：<u></u> <u>2017</u> 年 <u>6</u> 月 <u>25</u> 日			
注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。			