

工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-006

事由	关于进场材料堆放、防护措施问题	签收人姓名及时间	董耀 2017.5.6
致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司 2017年5月4日, 上午10点我监理部(林玉峰、徐文龙、孔令才)巡视光伏区现场时发现: 1: 进场材料随地摆放, 组件下方没有任何保护层; 2: 早上4点开始下雨, 所有材料没有任何遮盖物; 3: 汇流箱无任何防晒防雨保护措施。 针对上述问题, 我监理部现要求你单位对进场材料立即集中堆放, 做好防护措施; 对所有进场材料做到材料堆放定制化。 附图4张 发文单位(章):  项目负责人(签字): <u>徐文龙</u> 2017年5月4日			
注: 本通知单收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份			

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制