


工作联系单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-008

事由	关于施工过程中存在的相关事宜	签收人姓名及时间	郭书赞 2017.5.11
致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司 2017年5月11日早8点, 我监理部(徐文龙)巡视现场时发现, GIS室内设备基础浇筑完成后出现涨模等情况(见附图4张), 现要求你单位立即完善质量管理体系和质量保证体系, 改善施工工艺, 对已出现的涨模等情况立即整改。 发文单位(章):  项目负责人(签字): <u>徐文龙</u> <u>2017年5月11日</u>			
注: 本通知单收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份			

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制