

## 工程联系单

工程名称: 义县加湿 60WM 农光互补光伏发电工程项目 编号: YXJY-ZHJL-024

事由	关于施工过程未按图纸施工问题	签收人姓名及时间	李振华 2017.9.17
----	----------------	----------	---------------

致: 山东海之晟能源工程有限公司

我监理部巡视现场时发现现场存在以下问题:

1、设计图纸要求光伏板一个组串方阵数量为 22 块, 实际施工中发现一个组串为 24 块, 施工方未按设计图纸要求施工。

针对以上问题, 我监理部与业主部协商做出以下决定:

- 1、要求施工方于 2017 年 9 月 25 日之前全部整改完成。
- 2、严格按照设计图纸施工。



第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制