

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 ——— 005

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

组件保管

内容：


因最近雨水较多而组件到货包装不完善，避免组件 MC4 接头进水，望贵司做好防水措施，前期组件贵司大力配合防护到位，后续如还有此类组件，贵司保持积极配合的态度防护到位，现场业主已于厂家沟通后续到货要求包装完善。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。