

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 009

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工质量

内容：

今日经业主、监理共同巡视施工现场发现，光伏区支架基础浇筑时基础高度不符合要求，现场立即要求整改，要求你单位加强施工班组的技术交底及自检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017年4月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。