

## 监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 012

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

安全问题

内容：

1、现场巡视升压站配电楼，发现脚手架搭设完毕后安全防护措施不到位，屋面围挡不完善、作业人员未安全带，临时电源箱没有做接地，材料堆放混乱，要求你单位立即整改，避免造成作业人员人身安全。

2、

监理项目部：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年8月14日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。