

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 ——— 016

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

组件堆放问题

内容：

现在组件放置路边，要求你单位平整路边场地，避免组件倾倒，完善标语标牌、警示带，避免过往车辆碰撞，组件放置路边后不可影响道路正常通行，组件堆放不可过高。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021年11月12日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。