

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5 — 022

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部
事由：

组件
内容：

由于最近雨水多，你单位堆放在路边的尽快转移，避免路滑出现交通事故。堆放在施工场区的组件，做好排水措施，组件安装后要顺直，现场巡视发现 12#的组件安装完成后出现不顺直，角度不统一，尽快调整整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金梁

日

期：2017年5月16日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

