

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 ——— 024

致：湖北仙源电力工程有限公司项目部

事由：

升压站室外接地问题

内容：

在升压站室外 S-D0109-03 图纸中设计说明第十二条（接闪器为独立接地，其接地点与主接地网地中距离应不小于 3m）。但在你单位接地施工中未见有该接闪器的施工过程，望你单位认真排查是否有此漏项未施工，如有及时补上。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 5 月 24 日