

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 028

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

组件防护

内容：

由于最近雨水较多，施工班组做好交底，组件与支架链接必须牢固，不可出现组件掉落现象，背板不可以朝上放置，避免 MC 插头浸水留下质量隐患，背板朝上的话下班之前做好防雨措施。每个班组管好各自的队伍，下班之前检查组件的牢固性及组件防护措施，如业主发现将直接经济考核，希望你单位高度重视，相互配合相互督查，杜绝出现类似现象。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年5月30日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。