

## 监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 — 031

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工现场安全

内容：

铺设电缆前准备工作做号，如砖、砂充足到位，道路两旁的电缆铺设完毕当天回填并压实，不得再出现类似情况，以防止出现安全事故。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017年1月6日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

