

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：GFFD-JXMB5 —— 03#

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

升压站临时用电安全

内容：

经检查发现，升压站临时用电所使用的电缆不符合临时用电相关要求，380v 电缆浸泡在水中，望你单位认真检查排除安全隐患，避免发生安全事故。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 魏心平

日

期：2017年6月10日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

