

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 036

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

围栏基础

内容：

经检查发现，围栏基础也在陆续施工中，但基础坑开挖尺寸不符合图纸要求，要求你单位严格管控并做好施工人员的技术交底，望你单位高度重视并落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017年7月14日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

